

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2022/040978/STAV/ZEM/Van
Č.j.: MMPPr/062219/2022/Van
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Vaněk
Telefon: 581 268 537
E-mail: pavel.vanek@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 233.6 V/20
Ev.č.: 900/930

Přerov, dne 19.04.2022

Žadatel:

Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

ROZHODNUTÍ
ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 01.03.2022 podal

Dobrovolný svazek obcí Povaloví, IČ: 72549921, Lobodice 39, 751 01 Tovačov,
který zastupuje Hana Tupá, IČ: 67587038, Žleby 303, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

p o v o l u j e

zkušební provoz stavby

"POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 1084, 1175, 1079/1, 1079/2, 1199/1, 1077, 1170/1, 1072, 1069 v k.ú. Uhřičice, parc.č. 906, 905, 981, 972, 72/1, 904/2, 904/1, 885/2, 885/3, st. 103/1, 885/1, 889/2, 958/2, 958/1, 892/2, 892/8, 909, 892/3, 892/1, 892/5, 465/7, 465/5, 957, 888/1, 888/2, st. 42, st. 38/1, st. 37, st. 34, 971/2, 896, 889/1, 890/2, 890/1, 967, 861/52, 861/48, 861/45, 977/2, 977/1 v k.ú. Polkovice, parc.č. 742/1, 742/2, 615/18, 720, 738, 560/18, 727, 726, 560/46, 710/1, 560/1, 711, 629/12, 705, 633/2, 633/1, 636, 627/2, 627/1, 629/2, 629/1, 629/11, 734, 626, 654/2, 654/1, 625, 542/16, 542/15, 542/14, 542/13, 542/12, 717 v k.ú. Oplocany, parc.č. 381/5, 613/2, 189/9, 189/37, 189/10, 629/1, 673, 227/2, 626, 176/5, 605/1, 632, 634, 631/1, 105, 677/1, 635, 633, 612/3, 522/8, 609/1, 639/5, 639/1, 439/3, 522/9, 522/7, 606/1, 522/12, 522/11, st. 24, 138/1, st.20, 137/3, 131/1, 131/4, 131/3, st. 751, st. 27/3, st. 27/2, st. 27/4, st. 193, 130, 678/1, st. 188, 522/1, 606/2, st. 47, 612/4, 630/1, 683/1, 709 v k.ú. Lobodice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Uhřičice, Polkovice, Oplocany, Lobodice
Názvy katastrálních území	Uhřičice, Polkovice, Oplocany, Lobodice

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc.č. 1084, 1175, 1079/1, 1079/2, 1199/1, 1077, 1170/1, 1072, 1069 v k.ú. Uhřetice
 parc.č. 906, 905, 981, 972, 72/1, 904/2, 904/1, 885/2, 885/3, st. 103/1, 885/1, 889/2, 958/2, 958/1, 892/2, 892/8, 909, 892/3, 892/1, 892/5, 465/7, 465/5, 957, 888/1, 888/2, st. 42, st.38/1, st. 37, st. 34, 971/2, 896, 889/1, 890/2, 890/1, 967, 861/52, 861/48, 861/45, 977/2, 977/1 v k.ú. Polkovice

parc.č. 742/1, 742/2, 615/18, 720, 738, 560/18, 727, 726, 560/46, 710/1, 560/1, 711, 629/12, 705, 633/2, 633/1, 636, 627/2, 627/1, 629/2, 629/1, 629/11, 734, 626, 654/2, 654/1, 625, 542/16, 542/15, 542/14, 542/13, 542/12, 717 v k.ú. Oplocany

parc.č. 381/5, 613/2, 189/9, 189/37, 189/10, 629/1, 673, 227/2, 626, 176/5, 605/1, 632, 634, 631/1, 105, 677/1, 635, 633, 612/3, 522/8, 609/1, 639/5, 639/1, 439/3, 522/9, 522/7, 606/1, 522/12, 522/11, st. 24, 138/1, st.20, 137/3, 131/1, 131/4, 131/3, st. 751, st. 27/3, st. 27/2, st. 27/4, st. 193, 130, 678/1, st. 188, 522/1, 606/2, st. 47, 612/4, 630/1, 683/1, 709 v k.ú. Lobodice

Čísla hydrologického pořadí

4-12-01-075, 4-12-01-072, 4-12-01-073, 4-12-01-074

Hydrogeologický rajon

2220

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) stoka "AAo" v k.ú. Oplocany

X: 1141629, Y: 548284

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) ČS "VCu" v k.ú. Uhřetice

X: 1145910, Y: 546819

Stavební objekty:

Stoková síť

Inženýrské objekty

SO.01 Gravitační kanalizace - Polkovice

SO.02 Gravitační kanalizace - Oplocany

SO.03 Gravitační kanalizace - Lobodice

SO.04 Tlaková kanalizace - Polkovice

SO.05 Tlaková kanalizace - Oplocany

SO.06 Tlaková kanalizace - Lobodice

gravitační, tlaková

19727,4 m

gravitační 10 555,5 m, tlaková 9 171,9 m

90 mm

300 mm

Druh stokové sítě (Č 42)

Celková délka stok

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

Největší jmenovitá světlost stoky

Čerpací a přečerpávací stanice

Inženýrské objekty

SO.07 Čerpací stanice - Polkovice

SO.08 Čerpací stanice - Oplocany

SO.09 Čerpací stanice - Lobodice

přečerpací

13

Druh stanice (Č 39)

Počet povolovaných čerpacích stanic

Vodovodní řady

Stavební objekt

SO.01/8 Přeložka vodovodu, připojení

přípojek

zásobovací síť

12 m

80 mm

Druh vodovodního řadu (Č 28)

Celková délka řadů

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

Největší jmenovitá světlost řadu 80 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	"POLU - stoková síť 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice"
Název kanalizačního systému	stoková síť obce Polkovice, Oplocany, Lobodice
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně ČOV	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	3

Popis stavby

Jedná se o vybudování stok nové splaškové kanalizace pro obce Polkovice, Oplocany a Lobodice. Stoková síť mezi obcemi bude propojena se zaústěním do stokové sítě obce Uhřetice, dále budou odpadní splaškové vody odvedeny do stokové sítě města Kojetína s následným čištěním odpadních vod na ČOV Kojetín. Na stokovou síť bude výhledově napojeno 1850 ekvivalentních obyvatel.

Důvodem žádosti o zkušební provoz je technická náročnost a rozsáhlost stokové sítě (celková délka 19,7 km. 13 čerpacích stanic). Během zkušebního provozu dojde k optimalizaci provozních parametrů jednotlivých čerpacích stanic. A jejich vzájemná koordinace. Dále je nezbytné nastavit provozní parametry tak, aby se minimalizovaly anaerobní procesy uvnitř tlakového systému a následný vznik nežádoucího zápachu.

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.06.2022.
2. V průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány případné zjištěné závady.
3. Po celou dobu zkušebního provozu bude dodržován provozní řád vodního díla pro zkušební provoz. Obsluhu a údržbu ve zkušebním provozu budou provádět řádně proškolení a vybavení pracovníci.
4. Podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:
 - Bude provedeno celkové vyhodnocení zkušebního provozu výše uvedené stavby vodního díla, zpráva z tohoto vyhodnocení bude doložena k žádosti o udělení kolaudačního souhlasu.
 - Stavba po ukončení zkušebního provozu podléhá udělení kolaudačního souhlasu.
 - Žádost a další náležitosti pro vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

Vypořádání s návrhy a námitkami:

- dne 31.03.2022 vydala společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. sdělení k uvedení splaškové kanalizace do zkušebního provozu zn. 2022/858/Kv-S5 ve kterém uvádí:

Vážení, obracíme se na Vás ve věci právě probíhajícího uvedení nové splaškové kanalizace v obcích Polkovice, Oplocany a Lobodice do zkušebního provozu v rámci stavby „POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice“. S ohledem na skutečnost, že tyto odpadní budou odváděny prostřednictvím výtlačného potrubí z obce Uhřetice do stokové sítě města Kojetína s následným čištěním odpadních vod na ČOV Kojetín v naší správě považujeme se za účastníka řízení pro uvedení splaškové kanalizace do zkušebního provozu a následně kolaudačního řízení.

Důvodem našeho trvání je obava, kdy již v minulosti došlo k napojení první etapy splaškové kanalizace v obci Uhřetice a při tomto postupném napojování docházelo ke vzniku zápachu v místě vyústění výtlačného potrubí do stokové sítě města Kojetína. Nemůžeme proto vyloučit, že se tento nebezpečný

zápach způsobený vypouštěním odpadních vody ze septiků, žumpy nebo domovních ČOV opakovat. Při tomto zápachu a čerpání těchto vod docházelo ke vzniku škod a technickém a technologickém zařízení a v neposlední řadě k četnosti stížnosti obyvatel v této lokalitě, kdy jim zápch způsoboval zdravotní komplikace.

Na základě výše uvedeného doporučujeme volit postupné napojování nemovitostí v uvedených obcích, aby se eliminovala možnost vzniku zápch a dalších jevů s tím spojených. Dalším důvodem je dodržení podmínek z kanalizačního řádu stokové sítě města Kojetína a zároveň ujednaných podmínek dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Účastníci řízení o zkušebním provozu jsou dle § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Vodoprávní úřad se dále touto námitkou nezabývá, podmínky pro napojení a vypouštění odpadních vod jednotlivých uživatelů jsou specifikovány v kanalizačním řádu a v dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací.

Odůvodnění:

Dne 01.03.2022 podal žadatel žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství stavební povolení dne 25.11.2015 pod č.j. MMPr/135908/2015/Tab spis. zn. 2015/099666/STAV/ZEM/Tab, které nabylo právní moci dne 29.12.2015. Platnost stavebního povolení byla dále dne 14.02.2018 prodloužena rozhodnutím č.j. MMPr/023871/2018/ToP (spis. zn. 2017/168469/STAV/ZEM/ToP).

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.03.2022 s upozorněním, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Doložená stanoviska dotčených orgánů v souladu s § 124 odst. 1 stavebního zákona:

- vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 05.10.2022
- vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.03.2022 zn. PM-9181/2022/5203/Br
- stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 4.1.2022 zn. SSOK-JH 32728/2021
- zápis z prohlídky Správy železnic příspěvkové organizace ze dne 08.10.2022

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů zkušební provoz stavby povolil.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu s § 86 odst. 1 správního řádu.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33 správního řádu.

Ing. Pavel Vaněk
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 9 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 09.03.2022.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Hana Tupá, IDDS: njb7623

zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

Dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní odbor Přerov, IDDS: 7zyai4b

Ostatní:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa a vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw